



WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Warszawie

Warszawa, dn. 29 marca 2018r.

Adm-290/16/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa filtrów do central wentylacyjnych i wentylatorów kanałowych dla potrzeb WSA w Warszawie” – SPRAWA WSA/ZP/BA/17/2018 – udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

1. Proszę o informacje na temat budowy filtrów z pozycji 20 - Fan-coil.

Odpowiedź:

Wymiary filtru jak w opisie długość/szerokość/grubość 270x580x φ 5, filtr powinien mieć kształt prostokąta z drutu φ 5 mm, tkanina filtracyjna powinna być z obu stron drutu.

2. Znalaziono pewne różnice między zestawieniem specyfikacji opisu przedmiotu zamówienia ,a ogólnym zestawieniem formularza ofertowego. Różnice znajdują się w pozycji 21 wpisana jest ilość 28 filtrów, a ze specyfikacji wynika, że jest ich 32. Kolejna różnica wynika z braku wpisania pozycji nr. 12: filtra kasetowego 310x575x50 G3 3 szt., który jest uwzględniony w specyfikacji podczas dostarczenia filtrów w lutym i czerwcu 2019 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił uwagi i poprawił formularz ofertowy, który poniżej załącza się.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania a także przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.

p.o. Zastępcy Kierownika
Oddziału Administracyjno-Gospodarczego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

.....
wypełnione
przez osoby upoważnionej